



ELECTRA

L'INNOVATION RESPONSABLE

GUIDE ÉCLAIRAGE SALLE DE BAIN

2026

I. La norme NF C 15-100 - Partie 7-701 : Règles particulières pour les locaux contenant une baignoire ou une douche (Salles d'eau)

La norme NF C 15-100 Partie 7-701 est obligatoire et s'applique aux locaux contenant des baignoires ou douches (avec ou sans receveur).

Elle permet d'éviter les risques liés aux éléments électriques installés à proximité de baignoire et douche.

La norme définit 3 types de volumes concernant la salle de bain (Volume 0 - 1 - 2).

Pour l'installation d'éclairage, il est indispensable de vérifier si le luminaire est adapté à la zone du volume.

II. Les 3 différents volumes dans une salle de bain

La norme NF C 15-100 distingue 3 types de volumes d'exposition dans une salle de bain.

Le volume 0 :

Il correspond à la zone de l'emprise de la baignoire ou du receveur de douche. (contact de l'eau)

Le volume 1 :

Il correspond à la zone de projection d'eau autour de la zone du volume 0. Délimité par le bas du volume 0 et une hauteur de 2,25m.

Le volume 2 :

Il correspond à la zone de sécurité de 60cm autour du volume 1.



Tableau Éclairage adapté selon volume

Appareil	Mesure de protection	Volume 0 (IPX7)	Volume 1 (IPX5)	Volume 2 (IPX4)	Hors volume
Éclairage	Classe I	Interdit	Interdit	Interdit	Autorisé
	Classe II	Interdit	Interdit	Autorisé ⁽³⁾	Autorisé
	TBTS ⁽¹⁾	Autorisé ⁽²⁾	Autorisé ⁽²⁾	Autorisé ⁽²⁾	Autorisé

⁽¹⁾ : Très Basse Tension de Sécurité, <12VAC ou 30VDC.

⁽²⁾ : Le driver doit être installé en dehors des volumes 0, 1 et 2.

⁽³⁾ : Protégé par disjoncteur différentiel 30mA

III. Nos luminaires adaptés pour la salle de bain

Nos luminaires adaptés pour volumes 1 et 2 :



NAXO II BBC CCT
Spot encastré

500 à 600lm	TBTS	Classe III
-------------	------	------------

IP65



KALYO
Spot encastré décoratif

700 à 715lm	TBTS	Classe III
-------------	------	------------

IP65

Exemple d'installation




Nos luminaires adaptés pour volume 2 :



OREALIS II CCT
Downlight

1290 à 2890lm	Classe II
---------------	-----------

IP54



DIAKOS
Applique

1850 à 2000lm	Classe II
---------------	-----------

IP54



PHOBOS
Hublot

2700 à 2800lm	Classe II
---------------	-----------

IP65



AZUR
Hublot

1290 à 2100lm	Classe II
---------------	-----------

IP65



MARINE
Reglette

Max 10W	IP44	Classe II
---------	------	-----------

Transformateur de sécurité 20VA



CORAIL
Reglette

1400 à 1500lm	IP44	Classe II*
---------------	------	------------

⚠ *Classe I en version avec prise

Exemple d'installation

